



WERKSBESCHEINIGUNG 2.1 nach EN 10204

Die HERZ-Kugelhähne 2190 mit Hebelgriff gibt es mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (Muffe, Klemmsetanschluss, flachdichtender Anschluss).

MATERIAL:

Gehäuse	geschmiedetes entzinkungsbeständiges Messing gemäß EN 12420
Kugel	geschmiedetes Messing verchromt
Kugeldichtung	PTFE
Spindeldichtung	EPDM
Griff	Alu-Legierung lackiert

FUNKTION:

Jede ausgelieferte Armatur ist auf Dichtheit geprüft und dauerhaft mit einem Prüfstempel versehen.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Ausführung und des verwendeten Mediums schwankt die minimale und die maximale Betriebstemperatur zwischen –30°C und + 150°C. Die jeweils gültigen Werte sind dem Normblatt zu entnehmen.

Die Fertigungskontrolle der Produkte erfolgt entsprechend den Vorgaben des gemäß EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H

23.01.2024

Richard Strauss-Straße 22
A-1232 Wien



Ing. Wolfgang Rauch
Leiter Qualitätssicherung