

TEST ZERTIFIKAT
TEST CERTIFICATE

gemäß / according to EN 45014

Wir / We

Herz Armaturen Ges.m.b.H

Richard-Strauss-Straße 22
A-1230 Wien
Austria / Österreich

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
Declare under our sole responsibility that the products

Type / Type

FS 220

Beschreibung / description

**Rubber Bellow Expansion Joints /
Flanged Flexible Connectors**

Size

DN65-DN600

auf die sich diese Erklärung bezieht mit den folgenden Normen oder normativen to
which this declaration relates conforms to the following standards or normative -

Part	Material	Grade
Bellow Material	Special Synthetic Rubber	EPDM
Flange	Carbon Steel	
Braid Wire	Carbon Steel	

more technical details according HERZ standard (data sheet) / weitere technische
Details laut HERZ Norm (Datenblatt)

- Valve Pressure tested in accordance with EN12266-1, 2012

Test Pressure : 24 bar

Seat test pressure : 17.6 bar

Nominal Pressure Rating : 16 bar

- Temperature rating: -10°C to 90°C
- Flanged ends to EN1092, PN16 / Flansch endet nach EN1092, PN16
- Seat leakage in accordance with EN12266-1, 2012 / Sitzleckage gemäß EN12266-1, 2012

Die Fertigungskontrolle der Produkte erfolgt entsprechend den Vorgaben des gemäß EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

The control of products during production is performed in accordance to the requirements of the EN ISO 9001: 2008 certified Quality Management System

(Quality Management)



Wien/Vienna

05.01.2023