



TEST ZERTIFIKAT
TEST CERTIFICATE

gemäß / according to EN 45014

Wir / We

Herz Armaturen Ges.m.b.H

Richard-Strauss-Straße 22
A-1230 Wien
Austria / Österreich

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
Declare under our sole responsibility that the products

Type / Type

F4006

Beschreibung / description

Cast Iron Flanged PICV

Size

DN50-DN200

auf die sich diese Erklärung bezieht mit den folgenden Normen oder normativen to
which this declaration relates conforms to the following standards or normative -

Part		Material	Grade
Body	:	Cast Iron, GG25	EN-GJL-250
Valve Cone	:	DZR Brass	CW617N-R320S
Stem & Seat	:	Stainless Steel	WN1.4305
Impulse tube	:	Stainless Steel	WN1.4301
Diaphragm	:	EPDM	

more technical details according HERZ standard (data sheet) / weitere technische
Details laut HERZ Norm (Datenblatt)

- Valve Pressure tested in accordance with EN12266-1, 2012
Shell Test Pressure : 24 bar
Seat test pressure : 17.6 bar
Nominal Pressure Rating : 16 bar
Maximum Differential Pressure: 6 bar
- Temperature rating: -20°C to 110°C
- Flanged ends to EN1092-2, PN16 / Flansch endet nach EN1092-2, PN16
- Seat leakage in accordance with EN12266-1, 2012 / Sitzleckage gemäß EN12266-1, 2012
- Coating: coated, blue RAL5000 / Beschichtung: beschichtet, blau RAL5000

Die Fertigungskontrolle der Produkte erfolgt entsprechend den Vorgaben des gemäß EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

The control of products during production is performed in accordance to the requirements of the EN ISO 9001: 2008 certified Quality Management System

(Quality Management)



Wien/Vienna

28.06.2024